

Сохрани свое жильё

На территории Катангского района наибольшее количество зарегистрированных пожаров в жилом секторе происходят из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, а это:

1. Печное отопление:

- отопительные печи эксплуатируются, находясь в аварийном состоянии;
- не очищаются дымоходы от сажи;
- предтопочные листы имеют прогары, повреждения и не соответствуют стандартным размерам (размер металлического предтопочного листа 0,5 х 0,7 м);
- топящиеся печи остаются без присмотра, а также надзор за ними поручается малолетним детям;
- топливо, другие горючие вещества и материалы располагаются на предтопочном листе;
- для розжига печей применяется бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- печи топятся углем, не предназначенным для этого видом топлива;
- допускается перекаливание печи.

2. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием:

- допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;
- при эксплуатации действующих электроустановок используются приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, а также приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатируются электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- используются поврежденные розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия;
- эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- используются электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применяются нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, используются некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

3. Общие требования:

- территории участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, своевременно не очищаются от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
- в жилом секторе без разрешения Государственного пожарного надзора проводится строительство хозяйственных и бытовых построек
- наружные пожарные лестницы находятся в аварийном состоянии

Выполнение данных противопожарных мероприятий необходимо для предотвращения возникновения пожаров. С наступлением отопительного сезона особое внимание гражданам требуется уделять требованиям правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов.

Отдел государственного пожарного надзора по Киренскому и Катангскому районам